

**Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования**

**за 2022 год**

**1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области:**

**– дата проверки:** плановая выездная проверка № 39 от 14.04.2022 г.

**- номер предписания:** № 39/1 Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Замечания	Срок устранения	Результат
1	На путях эвакуации в группах не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	19.12.2022	Не выполнено
2	На объекте защиты на кровле литера А не предусмотрено ограждение	19.12.2022	Выполнено
3	Помещение (коридор), где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления системой пожарной сигнализации, не защищено от несанкционированного доступа	19.12.2022	Не выполнено
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	19.12.2022	Не выполнено
5	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	19.12.2022	Выполнено частично
6	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в складском помещении в спортзале, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	19.12.2022	Выполнено
7	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический	19.12.2022	Выполнено

	регламент о требованиях пожарной безопасности» в помещении прачечной, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны		
8	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение спортзала)	19.12.2022	Не выполнено
9	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение прачечной, где производится глажка и хранение белья)	19.12.2022	Не выполнено
10	Помещение пожарного поста не оборудовано аварийным освещением	19.12.2022	Выполнено
11	На объекте защиты допускается использование извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников	19.12.2022	Не выполнено
12	На объекте защиты допускается расположение пожарных извещателей не на несущих конструкциях, а именно на плитки «Армстронг»	19.12.2022	Не выполнено