

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«14» февраля 2024 г., 61240061000209505454  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску управления надзорной  
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ростовской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«28» февраля 2024 г., № 2402/310-61/8/ПВПР**

(дата составления предписания)

обл Ростовская, г Новочеркаск, ул Пушкинская, Дом 41, 88635224104, e-mail:  
novocherkassk\_ond@61.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 28 » февраля 2024 г., учетный номер 61240061000209505454.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
(заместитель главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору) Плясунов  
Никита Вадимович, e-mail: plyasunov\_nv@61.mchs.gov.ru, телефон: +78635224104

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Ростовская, г Новочеркаск, ул Гвардейская, Дом 12А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой формы деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55,  
адрес юридического лица: 346413, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, НОВОЧЕРКАССК, ГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА, 12, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Помещение (коридор), где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления системой пожарной сигнализации, не защищено от несанкционированного доступа (п. 13.15.5 СП 5.13130.2009)  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование:  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
Срок устранения нарушения:  
23.09.2024
2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование:  
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их



замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**


23.09.2024

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 26, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  
**Срок устранения нарушения:**  
23.09.2024
4. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в складском помещении в спортзале, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).  
**Срок устранения нарушения:**  
23.09.2024
5. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в помещении прачечной, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).  
**Срок устранения нарушения:**  
23.09.2024
6. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение спортзала)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
23.09.2024
7. На объекте защиты допускается размещение извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
23.09.2024



8. На объекте защиты допускается расположение пожарных извещателей не на несущих строительных конструкциях, а именно: смонтированы на элементах подвесного потолка типа "Армстронг"  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 23.09.2024
9. Над эвакуационными выходами из музыкального зала отсутствует световое табло "Выход" (п. 5.3 СП 3.13130.2009)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 23.09.2024
10. Помещение спортивного зала не оборудовано вторым эвакуационным выходом (п. 5.1.3 СП 1.13130.2020)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 23.09.2024
11. На путях эвакуации аварийное освещение частично находится в неработоспособном состоянии (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 23.09.2024

ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (заместитель  
 главного государственного инспектора города Новочеркасска по  
 пожарному надзору) Плясунов Никита Вадимович



Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
 (заместитель главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору) Плясунов  
 Никита Вадимович, e-mail: plyasunov\_nv@61.mchs.gov.ru, телефон: +78635224104

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
 представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

«14» часов «00» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
 личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных  
 дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона  
 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с  
 использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по  
 ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

