

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования

за 2018 год

1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по ростовской области:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
27.07.2018	Внеплановая № 65/1/1	Допускается прокладка шлейфов пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей без условий защиты последних от электромагнитных наводок	26.06.2019	Заключен договор № 8 от 09.01.2019 с ООО «НовочеркасскПожСервис» на разработку проекта на выполнение работ по установке новой автоматической пожарной сигнализации
		Ширина лестничного марша не соответствует установленным нормам	26.06.2019	Заключен договор № 376 от 11.12.2018 г. с ООО «РостПожбезопасность» на выполнение работ по расчету пожарного риска

2. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
26.07.2018	Внеплановая № 193	В помещении младшей группы площадь на одного ребенка составляет 1,6 м, при норме -2,0м, что противоречит п.1.9.СанПиН 2.4.1.	26.11.2018	Выполнено

		3049-13.		
		В представленной программе производственного контроля, утвержденной заведующим МБДОУ д/с № 55 Морозовой Л.Н. 11.01.2016 в перечень внесены нормативные документы утратившие силу.	26.11.2018	Выполнено
		Работники подлежат прививкам против кори до 35 лет, тогда как согласно действующего законодательства работники образовательных организаций подлежат иммунизации против кори до 55 лет, что является нарушением п.19.2 СанПиН.2.4.1 3049-13	26.11.2018	Выполнено
		В помещении буфет-раздаточных всех групп стеллажи для хранения чистой посуды, ветоши, выполнены из дерева, целостность нарушена, что является нарушением п. 13.1,п. 13.2. СанПиН.2.4.1.3049-13	26.11.2018	Выполнено
		В помещении пищеблока вместе присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств что противоречит п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	26.11.2018	Выполнено
		На пищеблоке	26.11.2018	Выполнено

		целостность плитки на стенах частично нарушена, что является нарушением п5.1., п.5.2. СанПиН.		
		В помещении прачечной на стенах целостность покрытия частично нарушена, требует замены, что является нарушением.	26.11.2018	Выполнено
		В меню отсутствуют значения белков, жиров и углеводов и калорийности за весь период (10 дней) и значения, содержание белков, жиров и углеводов за 10 дней в % от калорийности, в ассортименте рациона питания отсутствуют кисломолочные продукты в 3-й , 6-й, 9-й дни, блюда из мяса (или рыбы) в 4-й и 9-й дни, недостаточное количество блюд из птицы, недостаточный объем блюд в 5-й, 7-й, 9-й, что противоречит п.15.5,п.15.7 2.4.1.3049-13	26.11.2018	Выполнено