



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

ул. Пушкинская, 41 г. Новочеркасск 346400

телефоны: (86352) 5-92-76 (секретарь); (86352) 5-92-79

http://www.rostovgpn.donpac.ru E-mail:5ogpn\_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

### Предписание № 65/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы С. Е. Мордвиненко № 65 от 11 июля 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 июля 2018 года по 10 августа 2018 года проведена внеплановая выездная проверка дознавателем ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Плясуновым Н.В. зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 65, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 12а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О. заведующего Каргаловой Натальей Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается прокладка шлейфов пожарной сигнализации на расстоянии менее 05 м от силовых и осветительных кабелей без условий защиты последних от электромагнитных наводок	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84 п. 7, п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	26.06.2019	

