

**Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования**

**за 2020 год**

**1. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области:**

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
23.03.2020	№ 27-20л Плановая выездная проверка	Не выполнены требования к формату предоставления информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	21.09.2020	выполнено
		В уставе ОО должен быть указан тип образовательной организации в соответствии с нормами ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	21.09.2020	выполнено

**2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по ростовской области:**

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
16.12.2020	№ 147/1/1 внеплановая выездная проверка	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара (АУПС) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	18.10.2021	Не выполнено
		Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией	18.10.2021	Не выполнено

		людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций.		
		В помещениях объекта защиты допускается установка не на несущих конструкциях (допускается размещение непосредственно в декоративной плите подвесного потолка системы «Армстронг»)	18.10.2021	Не выполнено
		В помещении старшей группы допускается установка извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильников	18.10.2021	Не выполнено
		На пути эвакуации в коридоре 1-го этажа допускается для использования отделочные материалы (линолеум) с неподтвержденными показателями класса пожарной опасности материала	18.10.2021	Не выполнено