



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpras.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 147/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 55**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «30» ноября 2020 года № 147, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» декабря 2020 г. по «16» декабря 2020 г., проведена внеплановая выездная проверка Плясуновым Никитой Вадимовичем – ст. инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 55, расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 12а, совместно с заведующим Морозовой Л.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара (АУПС) на предмет сохранности работоспособности в условиях	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 82 ч. 2, ст. 83 ч. 10, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы	18.10.2021	

	пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3»		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 82 ч. 2, ст. 84 ч. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4	18.10.2021	
3.	В помещениях объекта защиты допускается установка не на несущих конструкциях (допускается размещение непосредственно в декоративной плите подвесного потолка системы «Армстронг»)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,, ст. 6, ст. 54, ст. 83, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.4	18.10.2021	
4.	В помещении старшей группы допускается установка извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 метра до электросветильников	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,, ст. 6, ст. 54, ст. 83, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6	18.10.2021	
5.	На пути эвакуации в коридоре 1-го этажа допускается для использования отделочные материалы (линолеум) с неподтверждёнными показателями класса пожарной опасности материала	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ч. 4 ст. 145 таблица 3, таблица 28	18.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор отделения НД и ПР отдела НД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
Плясунов Н.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)
«16» декабря 2020 г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«16» декабря 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору