

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования

за 2019 год

1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по ростовской области:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
26.03.2019	Внеплановая выездная проверка № 65/1/1	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций.	06.04.2020	Не выполнено
		Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций.	06.04.2020	Не выполнено
		В помещении пожарного поста отсутствует аварийное эвакуационное.	06.04.2020	
		В большинстве помещений извещатели пожарные дымовые установлены не на несущих строительных конструкциях, а прикручены к декоративным плиткам.	06.04.2020	Не выполнено
		Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала, примененного для отделки пола на пути	06.04.2020	Не выполнено

		эвакуации.		
--	--	------------	--	--

2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по ростовской области:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
23.12.2019	Плановая выездная проверка № 249	Нарушений не выявлено		