



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchstro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 65/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 55**

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «20» февраля 2019 года № 56, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» февраля 2019 г. по «26» марта 2019 г., проведена плановая выездная проверка Дарсиговым Калоем Саламхановичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №55, расположенных по адресу: 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 12-а, совместно с Заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 55 – Морозовой Ларисой Николаевной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных его функций	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84 п.7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре» п.3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы	06.04.2020	

		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.15.3)		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций.	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 82ч.2, ст.84 п.7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.15.3).	06.04.2020	
3.	В помещении пожарного поста отсутствует аварийное эвакуационное	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; (п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п 8.1.12 СП 1.13130.2009)	06.04.2020	
4.	В большинстве помещений извещатели пожарные дымовые установлены не на несущих строительных конструкциях, а прикручены к декоративным плиткам «Армстронг».	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; (п. 13.3.4 СП 5.13130.2009)	06.04.2020	
5.	В старшей группе расстояние от извещателей пожарных дымовых до электросветильников менее 0,5 м	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009)	06.04.2020	

6.	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре на 1 этаже.	(ч. 4 статьи 145 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	06.04.2020	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

К.С. Дарсигов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

Заведующий МБДОУ Д/С № 55

– Морозова Лариса Николаевна
(должность, фамилия, инициаль)

«26» марта 2019 г.



(подпись)

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору